

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ**
с. Константиновка ул. Рабочая 7 «а», тел. 91-6-27

Предписания № 70/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

И.О. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок»
Четверик Инна Михайловна

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Михайловскому и Константиновскому районам № 70 от « 12 » ноября 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 22 ноября 2018 года и с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 26 ноября 2018 года, проведена плановая проверка государственным инспектором Михайловского и Константиновского районов по пожарному надзору Щербина Дмитрием Николаевичем, на объекте защиты Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «родничок», по адресу с. Константиновка ул. Коммунальная 13а, совместно с и.о. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок» Четверик Инной Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится реже 1 раза в год,	п. 21 правил противопожарного режима в РФ (Утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	устранить до 01.05.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Михайловского и Константиновского районов по
пожарному надзору

Щербина Дмитрий Николаевич

(должность, Фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, подпись, М.Л.П.)



«26» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил / направлено по почте:

_____ и.о. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок» Четверик И. М.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 20__ г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Амурской области
г. Благовещенск ул. Пионерская 47, тел. 53-99-99, e-mail: fire1110@tsl.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ**
с. Константиновка ул. Рабочая 7 «а», тел. 91-6-27

Предписания № 68/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

И.О. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок»
Четверик Инна Михайловна

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Михайловскому и Константиновскому районам № 68 от « 12 » ноября 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут 21 ноября 2018 года и с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 23 ноября 2018 года, проведена плановая проверка государственным инспектором Михайловского и Константиновского районов по пожарному надзору Щербина Дмитрием Николаевичем, на объекте защиты Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «родничок», по адресу с. Константиновка ул. Константиновская 33, совместно с и.о. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок» Четверик Инной Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки строительных конструкций в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится реже 1 раза в год,	п. 21 правил противопожарного режима в РФ (Утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	устранить до 01.05.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Михайловского и Константиновского районов по
пожарному надзору

Щербина Дмитрий Николаевич

(должность, Фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, подпись, М.Л.П.)

«23» ноября 2018 г.



Предписание для исполнения получил / направлено по почте:

_____ и.о. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок» Четверик И. М.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 20__ г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Амурской области
г. Благовещенск ул. Пионерская 47, тел. 53-99-99, e-mail: fire1110@tsl.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ**
с. Константиновка ул. Рабочая 7 «а», тел. 91-6-27

Предписания № 70/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

И.О. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок»
Четверик Инна Михайловна

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Михайловскому и Константиновскому районам № 70 от « 12 » ноября 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 22 ноября 2018 года и с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 26 ноября 2018 года, проведена плановая проверка государственным инспектором Михайловского и Константиновского районов по пожарному надзору Щербина Дмитрием Николаевичем, на объекте защиты Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «родничок», по адресу с. Константиновка ул. Коммунальная 13а, совместно с и.о. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок» Четверик Инной Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится реже 1 раза в год.	п. 21 правил противопожарного режима в РФ (Утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	устранить до 01.05.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Михайловского и Константиновского районов по
пожарному надзору

Щербина Дмитрий Николаевич

(должность, Фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, подпись, М.Л.П.)



«26» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил / направлено по почте:

(подпись)

и.о. заведующей МАДОУ детский сад № 5 «Родничок» Четверик И. М.

(должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 20__ г.